



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел./факс (0512) 37-91-42

E-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, [сайт: mk-vodres.davr.gov.ua](http://mk-vodres.davr.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 01038921

БУВР Південного Бугу
БУВР нижнього Дніпра
БУВР річок Причорномор'я та
нижнього Дунаю

І Н Ф О Р М А Ц І Я
щодо водогосподарської обстановки за січень 2026 року

1.	Гідрометеорологічна обстановка	
1.1.	Гідрометеорологічна обстановка протягом місяця	Басейн Південного Бугу: Температура повітря вночі була від -15°C до +8°C, вдень від -8°C до +12°C. Кількість опадів – 38,6 мм. Висота снігового покриву – 1см. Басейн річок Причорномор'я: Температура повітря вночі була від -13°C до +8°C, вдень від -6°C до +12°C. Кількість опадів – 28,3 мм. Суббасейн нижнього Дніпра: Температура повітря вночі була від -13°C до +8°C, вдень від -6°C до +12°C. Кількість опадів – 16,1 мм.
2.	Робота водогосподарського комплексу	
2.1.	Режим роботи водосховищ	Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Сектором у Миколаївській області Держводагентства. Софіївське водосховище працює за режимами встановленими за рекомендацією Міжвідомчої комісії по р. П. Буг та затвердженими Держводагентством. Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул знаходиться на позначці 39,52 мБС (при НІПР - 39,5 мБС), об'єм – 36,108 млн.м³, наповнення – 100,3%, скид води – 3,87 м³/с. На підвідомчих РОВР у Миколаївській області та Державної установи «Українські гідромеліоративні системи» наливних водосховищах в басейні річок Причорномор'я: фактичний загальний об'єм водосховищ складає 8,748 млн. м³ (21,9 % від загального об'єму при НІПР 40,017 млн. м³).



РОВО у Миколаївській області

№ 169/10 від 03.02.2026

Підписав: ЖАДАН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000FF5C2A01AD51C606

Дійсний: з 20.10.2025 16:06:27 по 20.10.2026 23:59:59

3.	Інформація про надзвичайні ситуації (НС)	
3.1	Інформація про НС на водогосподарських об'єктах	Не надходила
3.2	Інформація про інші НС	Не надходила
3.3	Наслідки НС	
4	Виконавець:	Руслан Туз (0512) 379190

Станом на 31.01.2026 року Казанківським груповим водопроводом з початку року подано населенню питної води в кількості – 5327 м³ води, в т.ч. за січень - 5327 м³.

Магістральним водогоном Нова Одеса – Миколаїв передано прісної води до очисних споруд МКП «Миколаївводоканал» загальним об'ємом 2330,110 тис. м³.

В зв'язку з запуском магістрального водогону Нова Одеса – Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону. Відібрано 20 проб та виконано 204 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.

Згідно лабораторних досліджень якості поверхневих вод в Софіївському водосховищі відповідає санітарно-епідеміологічним нормам для культурно-побутового та народногосподарського призначення.

У січні 2026 року програма моніторингу, згідно наказу Держводагентства №17 від 28.01.2026, виконувалась у повному обсязі. Лабораторією моніторингу вод на гідрохімічний аналіз було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2 проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор'я всього 18 проб та виконано 468 визначень. Було виявлено 38 перевищення ГДК за наступними гідрохімічними показниками: 5–перевищень за показником жорсткість загальна максимально майже в 3,0 рази, 4 – сухий залишок максимально в 4,8 разів; 4 - сульфати максимально в 1,2 рази, 8- магній максимально в 3,7 рази, 4 – натрій максимально в 6,4 разів, 1-Хлориди -в 6,0 разів, 12-перевищень за показником ХСК, максимально в 2,2 рази. Максимальні перевищення визначаються у створі р. Інгулець м. Снігурівка та в створах річки Інгул с. Отрадне питний водозабір м. Баштанка, і смт Привільне. Зафіксоване погіршення якості води в створі р. Інгулець в зв'язку із зменшенням скидів Дніпровської води. Більшість перевищень ГДК за такими гідрохімічними показниками, як сухий залишок, загальна жорсткість та сольовий склад пояснюються природним фоном річки Інгул та р. Інгулець.

Всі проби згідно, програми моніторингу направлялися до лабораторії БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю на дослідження за пріоритетними синтетичними показниками - 55 забруднюючих речовин і важких металів – 10 показників. Результатами досліджень ще не отримані.

Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг, суббасейну Нижнього Дніпра та басейну річок Причорномор'я на території Миколаївської області у січні за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

Начальник

Наталія ЖАДАН