

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Голова Держводагентства

Ігор ГОПЧАК

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2026 р.

**Внесення змін до режиму роботи  
№ 5439/4/1/11-25 від 01.10.2025 р.  
на період тало-дощового паводку 2026 року**

Згідно зі статтею 78 Водного кодексу України, водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об'єктів і водогосподарських систем, зобов'язані дотримуватися режимів їх роботи.

Враховуючи гідрометеорологічну, водогосподарську обстановку в басейні Південного Бугу та з метою безпечного та безаварійного пропуску тало-дощового паводку вирішили:

**1. Каскаду ГЕС-ГАЕС Південноукраїнської АЕС:**

- на період тало-дощового паводку при проходженні максимальних витрат, дозволяється підняття рівня води Олександрівського водосховища вище нормального підпірного рівня до форсованого підпірного рівня 18,8 м БС з пропуском паводкових вод через Олександрівську ГЕС та водозливну греблю витратами до 250 м<sup>3</sup>/с;

- забезпечити постійний контроль за станом гідротехнічних споруд;

- після завершення пропуску паводку, рівень води водосховища поступово знижується до відмітки 16,0 м БС, забезпечуючи екологічні витрати води в розмірі 17,0 м<sup>3</sup>/с.

**2.** Встановити рівень дозволеного спрацювання Новомиколаївського водосховища на р. Інгул на території Кіровоградської області на зимовий період до відмітки 108,65 м БС, за умови поступового спрацювання.

**3.** БУВР Південного Бугу, РОВР у Миколаївській, Кіровоградській областях здійснювати постійний моніторинг за дотриманням режимів роботи, водогосподарською та гідрологічною ситуацією.

**Начальник**

**БУВР Південного Бугу**

Лариса Кошова  
(0432) 67-20-01



**Ілля ДЯКОНОВИЧ**



Державне агентство водних ресурсів України

№ 917/4/1/11-26 від 19.02.2026

Підписав: Гопчак Ігор Васильович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000029BF30006088D300

Дійсний: з 16.04.2024 0:00:00 по 15.04.2026 23:59:59