

**Інформація щодо процедур закупівель**на виконання п. 4<sup>1</sup> Постанови Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	Обґрунтування	
			Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості предмета закупівлі
09120000-6 «Газове паливо» (природний газ)	Відкриті торги з особливостями UA-2023-05-04-008644-а	2 648,63 грн без ПДВ (Дві тисячі шістсот сорок вісім гривень 63 копійок).	<p>Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», зокрема:</p> <p>Показник Норма</p> <p>1. Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 (ккал/ м3), при 20°С 101,325 кПа, не менше 31,8 (7600)</p> <p>2. Число Воббе вище, МДж/ м3 (ккал/ м3) 41,2-54,5 (9850-13000)</p> <p>3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення, %, не більше 5</p> <p>4. Масова концентрація сірководню, г/ м3, не більше 0,02</p> <p>5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/ м3, не більше 0,036</p>	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі запиту цінкових пропозицій та становить 2 648,63 грн без ПДВ (Дві тисячі шістсот сорок вісім гривень 63 копійок).

			<p>6. Об'ємна частка кисню, %, не більше 1,0</p> <p>7. Маса механічних домішок у 1 м3, г, не більше 0,001</p> <p>8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці</p> <p>1% у повітрі, бал, не менше 3</p> <p>За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (м3), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).</p> <p>Природний газ постачається для опалення приміщень.</p>	
--	--	--	--	--