

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач Південного міжрегіонального сектору
Державного агентства водних ресурсів України
Оксана МАЙСТРЕНКО

« _____ » _____ 2026 р.

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Антонівська (ліва притока річки Бакшала, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ				4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни		
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС			Об'єм, тис. м ³	
												початок	кінець		початковий				кінцевий
1.	Ставок-руслувий	За межами с. Маринівка, Доманівська селищна ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Доманівська селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	5,1**	5,2**	4,8**	8,0	120,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
2.	Ставок-руслувий	В межах с. Воля, Доманівська селищна ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Зіновський С.В.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки №4 з 04.04.2003 р. до 04.04.2028 р.	4,0**	4,5**	3,6**	11,11	330,0	290,0	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
3.	Ставок-руслувий	За межами с. Антонівка, Доманівська селищна ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Доманівська селищна ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	4,1**	4,2**	3,8**	6,0	120,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	



Державне агентство водних ресурсів України
№ 414/Р від 12.02.2026
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
№ 414/Р від 12.02.2026
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
Сертифікат: 30703531AC072D0C04000000647C0900BC671C00
Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

4.	Ставок-руслувий	В межах с. Полтавка, Кам'яномостівська сільська ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Кам'яно-мостівська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	125,80	125,40	127,0	3,77	28,0	14,2	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-
5.	Ставок-руслувий	В межах с. Полтавка, Кам'яномостівська сільська ТГ, Первомайський район, Миколаївська область	Бура І.В.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки №1 з 07.05.2005 р. до 07.05.2030 р.	135,5	136,6	135,1	1,83	21,3	14,6	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-

* НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.

** відмітки у відносних величинах відповідно паспорту водного об'єкта.

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відвідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водних об'єктах з можливістю регулювання стоку №1,2,3,4 здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>Для решти ставків під час повені забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидні споруди.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх ставках близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР
Режим роботи у зимовий період	Утримувати рівень води в умовах природного притоку води та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР. На водних об'єктах №1,2,3,4 здійснювати сезонне регулювання стоку та за необхідності формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець