

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Завідувач Південного міжрегіонального сектору
 Державного агентства водних ресурсів України
 Оксана МАЙСТРЕНКО
 « _____ » _____ 2026 р.

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
 на річці Капустина (права притока річки Інгул, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ				4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни		
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, дб	Рівень води, м БС			Об'єм, тис. м ³	
												початок	кінець		початковий				кінцевий
1.	Рибогосподарська технологічна водойма-заплавна, наливна	За межами с. Каравелове, Мішково-Погорілівська сільська ТГ, Миколаївський район, Миколаївська область	Грянний В.І.		рибогосподарські потреби, розпорядження Новоодеської РДА від 23.05.2008 № 352-р до 23.05.2057р., дозвіл на спеціальне водокористування №451/мл/49д-19, діючий.	1,05	-	-	10,1	42,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
												01.04.26	31.10.26	214	-	1,05	90,0**	-	
2.	Рибогосподарська технологічна водойма-заплавна, наливна	За межами с. Каравелове, Мішково-Погорілівська сільська ТГ, Миколаївський район, Миколаївська область	Грянний В.І.		рибогосподарські потреби, розпорядження Новоодеської РДА від 23.05.2008 № 352-р до 23.05.2057р., дозвіл на спеціальне водокористування №451/мл/49д-19, діючий.	0,95	-	-	27,1	133,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
												01.04.26	31.10.26	214	-	0,95	200,0**	-	

* *НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.*

** *об'єм наповнення з врахуванням втрат води на випаровування та фільтрації згідно дозволу на спеціальне водокористування.*



Державне агентство водних ресурсів України
 № 398/Р від 12.02.2026
 Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
 Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
 Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
 № 398/Р від 12.02.2026
 Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
 Сертифікат: 30703531AC072D0C04000000647C0900BC671C00
 Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку обвідного каналу від предметів та матеріалів що заважають руху води. Забезпечити скид надлишкових паводкових вод через обвідний канал. У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води близьким до НПП із забезпеченням скиду надлишкових вод через обвідний канал при перевищенні відмітки НПП
Режим роботи у літньо-осінній період	Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації та забезпечити скид надлишкових вод через обвідний канал при перевищенні відмітки НПП
Режим роботи у зимовий період	Утримувати рівень води в умовах природного притоку води та забезпечити скид надлишкових вод через обвідний канал при перевищенні відмітки НПП

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків
2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)
3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки
2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води
3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)
4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування
5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області
6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець