

**РЕЖИМИ РОБОТИ ШТУЧНИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
на річці Костовата II (права притока річки Каменно-Костовата, басейн річки Південний Буг) на 2026 рік**

№ з/п	1. ДАНІ ПРО ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (від гирла до витoku)					2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ						3. ВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ					4. Екологічні витрати	Відмітка про зміни	
	Назва водного об'єкта	Адміністративно-територіальне розташування водного об'єкту	Назва юридичної особи водокористувача	Юридична та фактична адреси водокористувача	Ціль та підстава водокористування	НПР, м БС	ФПР, м БС	РМО, м БС	Площа при НПР, га	Об'єм при НПР, тис. м ³	Об'єм при РМО, тис. м ³	Дата спрацювання/наповнення		Тривалість, днів	Рівень води, м БС				Об'єм, тис. м ³
												початок	кінець		початковий	кінцевий			
1.	Ставок-руслувий	В межах с. Мостове, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Хачіян Ю.Б.		рибогосподарські потреби, договір оренди водного об'єкта № 1, з 19.10.2009 р., договір оренди земельної ділянки б/н з 29.08.2011 р. до 29.08.2036 р.	1,0**	2,0**	0,95**	9,64	48,92	43,47	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
2.	Мостівське водосховище-руслове	За межами с. Мостове, Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Вакарчук Т.Т.		рибогосподарські потреби, договір оренди земельної ділянки та водного об'єкта №Б/н з 02.10.2018 р. до 02.10.2028 р.	159,5	161,0	149,5	30,17	1960,0	1738,1	-	-	-	-	-	-	-	
												-	-	-	-	-	-	-	
3.	Ставок-руслувий	За межами с.Новофедорівка Новомар'ївська сільська ТГ, Вознесенський район, Миколаївська область	Новомар'ївська сільська ТГ		загальне водокористування, ст. 47 ВКУ	168,0	170,0	-	2,9272	48,3	-	-	-	-	-	-	-	0,0005	
												-	-	-	-	-	-	-	

* НПР (нормальний підірний рівень) – оптимальна найвища відмітка водного об'єкта, яка може підтримувати в нормальних умовах експлуатацію гідротехнічних споруд та забезпечує постійне переміщення води по руслу річки в нижче розташовані водні об'єкти в режимі природного притоку води.

** відмітки у відносних величинах відповідно паспорту водного об'єкта.



Державне агентство водних ресурсів України
№ 400/Р від 12.02.2026
Підписав: Майстренко Оксана Михайлівна
Сертифікат: 04AF212836405D990400000A5A32A005951EC00
Дійсний: з 29.12.2025 13:09:08 по 29.12.2027 13:09:08



БУВР Південного Бугу
№ 400/Р від 12.02.2026
Підписав: Дяконович Ілля Мар'янович
Сертифікат: 30703531AC072D0C04000000647C0900BC671C00
Дійсний: з 14.04.2025 0:00:00 по 13.04.2026 23:59:59

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Режим роботи у весняний період	<p>З метою запобігання підтопленню територій в березні місяці під час проходження льодоходу, повені та паводку проводити розчистку водоскидних споруд та відповідних каналів від предметів та матеріалів що заважають руху води, у разі відсутності вільної ємності, на водних об'єктах з можливістю регулювання стоку №2,3 здійснити пониження рівня води на 0,3-0,5 м нижче відмітки НПР. Спрацювання проводити з пониженням рівня води не більше 3-5 см/добу. При зміні гідрометеорологічних умов, з метою збільшення скиду води для недопущення надзвичайної ситуації, рішення щодо коригування режиму роботи водного об'єкта приймається балансоутримувачем негайно.</p> <p>Після проходження повені здійснити наповнення до відмітки НПР.</p> <p>Для ставка №1 під час повені забезпечити пропуск надлишкових паводкових вод через водоскидні споруди.</p> <p>У разі відсутності формування льодоходу, повені та паводку підтримувати рівень води на всіх водних об'єктах близьким до НПР із забезпеченням транзитного пропуску витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР</p>
Режим роботи у літньо-осінній період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води з урахуванням випаровування та фільтрації та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР. На ставку № 3 забезпечити дотримання екологічних витрат води в нижньому б'єфі з урахуванням поточного стану водності</p>
Режим роботи у зимовий період	<p>Утримувати рівень води в умовах природного притоку води та забезпечити транзитний пропуск витрат через водоскидні споруди при перевищенні відмітки НПР. На водних об'єктах №2,3 здійснювати сезонне регулювання стоку та за необхідності формування достатньої вільної ємності для зрізання піку паводкових витрат</p>

5. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЖИМУ:

<p>1. Внесення змін до режиму роботи водного об'єкта здійснюється з урахуванням вимог статей 45, 108 Водного кодексу України при зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя, паводки) з метою збільшення або зменшення скиду води для регулювання водності річки нижче за течією, а також для запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації їх наслідків</p>
<p>2. У разі господарчої необхідності внесення змін до пункту 3 встановленого режиму роботи. У разі необхідності розроблення змін режиму водного об'єкта звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54005, тел. (0512) 37-91-90)</p>
<p>3. В інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства</p>

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

<p>1. У період проходження повені та паводків тримати постійний зв'язок з Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, органами місцевого самоврядування та користувачами (орендарями) водних об'єктів, розташованих нижче по руслу річки</p>
<p>2. Не допускати самовільного, необґрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води</p>
<p>3. У разі відсутності паспорта водного об'єкта, з метою встановлення (уточнення) технічних параметрів та характеристик водних об'єктів, визначених розділами 2, 3 Режиму, що забезпечить можливість здійснення повноцінного регулювання водного об'єкта - необхідно розробити паспорт водного об'єкта згідно з вимогами Порядку розроблення паспорта водного об'єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 (із змінами)</p>
<p>4. Здійснення скиду з водних об'єктів для рибогосподарських потреб (у тому числі для цілей аквакультури) здійснюється за наявності чинного дозволу на спеціальне водокористування</p>
<p>5. У разі відхилення рівня чи скиду води у ставку/водосховищі від встановленого (розділи 1,3,4), невідкладно інформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області</p>
<p>6. Режими роботи штучних водних об'єктів чинні до затвердження наступного режиму роботи</p>

Розробник режимів роботи: БУВР річки Південний Буг

Начальник

Ілля ДЯКОНОВИЧ

Руслан Туз 0988867091
Лариса Кошова (0432)67-20-01
Ірина Волинець